

liR.271.3.2015

Pilica 08.06.2015r

Dotyczy: wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.
**„Zagospodarowanie ruin zamku w Smoleniu dla celów turystycznych
(wykonanie infrastruktury parku tematycznego historyczno –architektoniczno -
przyrodniczego) oraz zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim,
wschodnim wraz z infrastruktura turystyczną – etap IIC ”**

W dniu 02.06.2015r do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiamy poniżej treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami.

ZAPYTANIA WYKONAWCY

1. Czy tablice informacyjne należy wykonać z profili stalowych czy z elementów drewnianych?
2. Z jakiego materiału należy wykonać element graficzny tablicy informacyjnej?
3. Proszę o udostępnienie rysunków obudowy kominka.
4. Jaki wymiar powinny posiadać pręty stalowe do wykonania barierki kotwionej w murze?

WYJAŚNIENIE

ad. 1, 2

W dniu 08.06.2015 r. zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w opisie projektu budowlanego w części dotyczącej uszczegółowienia opisu
rozwiązań materiałowych wykonania tablic informacyjnych.

Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej:
www.pilica.pl

ad. 3

W dniu 08.06.2015 r. zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w projekcie budowlanym dodając rysunek obudowy pieca na podzamczu zachodnim.

Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej: www.pilica.pl

ad. 4

Pręty stalowe do wykonania barierki kotwionej w murze powinny mieć przekrój kwadratowy o wymiarze 20 x 20 mm.

Z up. BURMISTRZA
mgr Janina Dalbińska-Przybylik
SEKRETARZ MIASTA i GMINY