

Artykuł pochodzi ze strony: [www.pilica.bip.jur.pl](http://www.pilica.bip.jur.pl)

Adres artykułu: [www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/2070](http://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/2070)

---

## **Uchwała Nr XXVII/184/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.03.2005 r. w sprawie : rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.**

Rada Miasta i Gminy  
w Pilicy

Uchwała Nr XXVII/184/2005  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29.03.2005 r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

u c h w a l a :

### § 1

1. Rozpatrzyć skargę z dnia 13.01.2005r. na czynności Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy złożoną przez mieszkańców Osiedla przy ul.Mickiewicza w Pilicy.
2. Przyjąć stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie skargi, o której mowa w pkt1 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
3. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy do udzielenia odpowiedzi na skargę w oparciu o stanowisko wymienione w pkt 2.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Jan Pająk

Załącznik  
do Uchwały Nr XXVII/184/2005  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29.03.2005r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy w Pilicy na posiedzeniu w dniu 24.03.2005r. rozpatrzyła skargę mieszkańców Osiedla przy ul.Mickiewicza w Pilicy (adres do korespondencji – Pan Dariusz Kąkol zam.Pilica, ul.Kwapisza 10) z dnia 13.01.2005r. na czynności Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.

Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy, Komisja uznała złożoną skargę za zasadną.

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że przejął w administrację część wodociągu w Pilicy na Osiedlu przy ul.Mickiewicza od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu. Dyrektor w swych wyjaśnieniach potwierdził zwiększone ciśnienie wody w sieci, które mogło spowodować awarię instalacji wodnej u indywidualnych odbiorców. Wysokość ciśnienia w sieci jest uzależniona od wysokości zbiorników wyrównawczych względem poziomu terenu, na którym są poszczególne przyłącza wodociągowe. Jest to zasilanie grawitacyjne. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych podjął radykalne działania – dla domów najniżej położonych zamontował indywidualne zawory redukcyjne. Ponadto Dyrektor poinformował, że złożył zamówienie na zakup urządzenia redukcyjnego, które docelowo zamontuje na sieci głównej.